

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
Көйөргәҙе районы
Муниципаль район
Муниципаль бюджет
өстәлмә белем биреү
учреждениһы
«Пионерҙар һәм укыусылар йорто»

453361. Башҡортостан Республикаһы,
Көйөргәҙе районы,
Ермолаево ауылы,
Парк урамы, 6.
тел.: (34757) 62-3-47
e-mail: dompionerov_erm.ru@mail.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дом пионеров и школьников»
муниципального района
Куюргазинский район
Республики Башкортостан

453361. Республика Башкортостан,
Куюргазинский район,
с.Ермолаево,
ул.Парковая, 6.
тел.: (34757) 62-3-47
e-mail: dompionerov_erm.ru@mail.ru

Исх. № 49 от « 12 » сентября 2022 г.

**Начальнику Кумертауского
межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР
Главного управления – главному
государственному инспектору
г.Кумертау, Куюргазинского и
Федоровского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору
Д.Г. Рамазанову**

Уважаемый Денис Галинурович!

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников» муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на основании предписания Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 18.08.2021г. №90/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара; решения Кумертауского межрайонного суда РБ от 28.12.2021 дело №2-2568/2021 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта образования направляет вам информацию об исполнении следующих нарушений:

1) в учреждении обеспечена возможность свободного открывания запора на дверях эвакуационного выхода ведущих наружу из второго этажа изнутри без ключа;

2) обеспечена ширина эвакуационного выхода ведущего на лестницу 3-типа со второго этажа не менее 0,8 метра;

3) противопожарная дверь помещения склада, расположенного на втором этаже здания, оборудована устройством для самозакрывания;

4) противопожарная дверь помещения склада, расположенного на первом этаже здания, оборудована устройством для самозакрывания.

Остальные нарушения не устранены в связи с отсутствием финансирования. Работа по устранению нарушений ведется: ежемесячно пишутся ходатайства о выделении денег, составлена смета на замену наружной пожарной лестницы, пересчитана смета на капитальный ремонт пола в текущем уровне цен, подано ходатайство в МБУ ЦКО о составлении проектно-сметной документации на замену АПС.

Приложение:

Предписание и решение суда – 6 л. в 1 экз.,

Письмо в ЦКО – 1 л. в 1 экз.

Ходатайства – 7 л. в 1 экз.

Сметы – 24 л. в 1 экз.

Фото – 5 л. в 1 экз.

И.о. директора



Л.В. Заварзина