

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике

Башкортостан, РБ, 453307, г. Кумертау, ул. К.Маркса д. 19, тел. 8(34761)2-19-69, e-mail:

gpnkumertau@mail.ru

Предписание № 90 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан»

директор МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников» Дремина Анастасия Анатольевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору Конева А.Е. № 90 от 06.08.2021, учетный номер проверки: 02210063218800441383 дата присвоения: 06.08.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с “17” августа 2021 г. по “18” августа 2021 г. проведена внеплановая проверка заместителем главного государственного инспектора г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору майором внутренней службы Коневым Александром Евгеньевичем в отношении объекта защиты - Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан» ИНН 0233003727, ОГРН 1020201815523 (далее по тексту МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников»), расположенного по адресу: 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, село Ермолаево, улица Парковая, 6

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с директором МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников» Дреминой Анастасией Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	Уклон наружной открытой лестницы на путях эвакуации более 1:1 (63,3); ширина проступи - менее 25 см, а высота ступени - более 22 см. (ранее предписано к устранению до 01.07.2021 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 22.09.2020 №106/1/1)	СНиП 21-01-97* п. 6.30*	01.07.2022	
2.	Ширина марша лестницы из здания, предназначенной для эвакуации людей не соответствует требованиям (ранее предписано к устранению до 01.07.2021 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 22.09.2020 №106/1/1)	СНиП 21-01-97* п. 6.29	01.07.2022	
3.	Пути эвакуации (лестница в лестничной клетке)	Федеральный закон от 22.07.2008	01.07.2022	

	выполнены из горючих материалов (<i>ранее предписано к устранению до 01.07.2021 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 22.09.2020 №106/1/1</i>)	г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6 ст. 134, табл. 28; СНиП 21-01-97* п. 6.25*		
4.	Конструкции лестниц и ограждений должны быть грунтованы и окрашены по VII классу в соответствии с ГОСТ 9.032. (документы на данный вид работ отсутствуют) (<i>ранее предписано к устранению до 01.07.2021 г. предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 22.09.2020 №106/1/1</i>)	НПБ 245-2001 п. 2.3.	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Заместитель главного государственного инспектора г. Кумертау, Куюргазинского и Фёдоровского районов по пожарному надзору Конев А.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«18» августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников» Дремина Анастасия Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

«18» августа 2021 г.



(Handwritten signature)
(подпись)